

Nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej
 typu VS-55-R4-HISS firmy VTS CLIMA
 Parametry:
 Q = 82,1kW
 80/60°C

2x DN50 stal
 (nad sufitem
 podwieszanym)

Przekrój B-B

12

12

3‰

X

X

projektowane rozdzielacze
 stalowe 2 x DN100

PRZEKRÓJ

OZNACZENIA:

①

- numer pionu c.o.

X

- punkt stały mocowania przewodów

→

- kierunek spadku przewodów

44-194 KNUROW		UL. B. CHROMIEGO 11/6	
TEL. 83-302 224 83 32		TEL. 83-302 224 83 32	
mch@konstructor.pl		mch@konstructor.pl	
NIP 646-221-82-45		REGON 240420408	
NADANA OBLICZENIA:		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Przebudowa Dornu Kultury w Szczegłowicach			
- instalacja c.o.			
Knurow-Szczegłowice, ul. Górnicza 1			
CENTRUM KULTURY, 44-190 KNUROW, UL. NIEMOLEGOCI 26			
OPRACOWUJĄCY		MONTOWANIE	
mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSKAŁSKI		mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSKAŁSKI	
NUMER OBR.		DATA	
02.2008		02.2008	
PROJEKTANT		MONTOWANIE	
mgr inż. JANUSZ BRODAŁA		mgr inż. JANUSZ BRODAŁA	
NUMER OBR.		DATA	
02.2008		02.2008	
TYTUŁ PRZEKROJU		INSTRUKCJA	
PRZEKROJ		PRZEKROJ	
- obieg zasilania		- obieg zasilania	
nagrzewnicy wodnej		nagrzewnicy wodnej	
SKALA		SKALA	
1:100		1S-1/6	